



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 10082 / 594297

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**AEES**

259 Allée Jacques Monod - 69792 SAINT PRIEST Cedex - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :*

**(2075BA)**

Produit:  
*Product:*

Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée  
*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire with fluorescence P and NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*

**AEES**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

FLUOBAT LED NF - code 6994000

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

Classe II - flux lumineux P/NP : 45 lm - IP43 - IK08  
Puissance et tension assignées : 48V = 1,2 W / 220 V = 1,2 W / 230 V~ = 2,7 VA - 1,4 W

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Lampe de secours : 1 led - 1W  
Maintien de la licence 10081/594287 : nouvelle référence

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2009  
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008  
UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

97749-594301 C

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2010-06-08

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

