



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



Performance « SATI »

LCIE N° T 07006 / 60050632

Délivrée à:
Delivered to:

AEES
259 Allée Jacques Monod - 69792 SAINT PRIEST Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

(2075BA)

Produit:
Product:

BAES D'AMBIANCE A FLUORESCENCE NP
BAES FOR ATMOSPHERE WITH FLUORESCENCE NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

AEES

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

6444065

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP65 - IK08 - Tension assignée (V~) (Hz) 230 / 50
Flux lumineux : 360 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : - Ni-Cd 8 x 1,2 V / 1,6 Ah - SANYO 8KR-SCH
Lampes de secours : 2G7 9W 600lm
Veille : 2 Leds

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2005
NF EN 60598-2-22:2003
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais LCIE n° 60050632-551334D / E et F

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancel and replaces (if necessary):

/

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2007-02-19

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager





LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



Performance « SATI »

LCIE N° T 07005 / 60050632

Délivrée à:
Delivered to:

AEES
259 Allée Jacques Monod - 69792 SAINT PRIEST Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

(2075BA)

Produit:
Product:

BAES D'AMBIANCE A FLUORESCENCE NP
BAES FOR ATMOSPHERE WITH FLUORESCENCE NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

AEES

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

6444000

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP43 - IK08 - Tension assignée (V~) (Hz) 230 / 50
Flux lumineux : 360 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : - Ni-Cd 8 x 1,2 V / 1,6 Ah - SANYO 8KR-SCH
Lampes de secours : 2G7 9W 600lm
Veille : 2 Leds

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2005
NF EN 60598-2-22:2003
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais LCIE n° 60050632-551334D / E et F

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

/

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2007-02-19

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager

