



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014



# LICENCE



LCIE N° 04027 / 60020876

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**A.E.E.S.**

62, avenue du Progrès B.P. 92 - 69685 CHASSIEU Cédex - FRANCE  
(2063BA)

Site de fabrication :  
*Factory :*

Produit:  
*Product:*

Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*

**A.E.E.S.**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

FLUOBAT KLB 11 48 NF - code 6001583  
FLUOBAT KLB 11 110 NF - code 6001584  
FLUOBAT KLB 11 220/230 NF - code 6001585

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

Classe II - IP42 - IP65 (avec kit étanche code 6001574) - IK08  
(voir au verso)

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Voir au verso

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2002, NF EN 60598-2-22:2003, UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

Rapport d'essai LCIE 60020876-513973

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 25 Mai 2004

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE  
*By mandate from AFNOR Certification and for LCIE*

Date limite de validité : Néant  
*Limit expired date : Nil*

Isabelle HELLER  
Responsable de la certification  
*Certification manager*



LCIE  
Laboratoire Central  
des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc  
BP 8  
92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
France

Tél : +33 1 40 95 60 60 Société Anonyme  
Fax : +33 1 40 95 86 56 au capital de 15 745 984 €  
contact@lcie.fr RCS Nanterre B 408 363 174  
www.lcie.fr

Désignation	Code AEES	Tension	Puissance assignée	Flux lumineux (lm)		Lampe de secours
				P	NP	
FLUOBAT KLB 11 48 NF	6001583	48V DC	13,3 W	540	540	1 lampe fluorescente 11W $\geq$ 900lm
FLUOBAT KLB 11 110 NF	6001584	110V DC	14,8 W	650	620	
FLUOBAT KLB 11 220/230 NF	6001585	220V DC	11,4 W	510	510	
		230V AC	21,8 VA 13,2 W	640	640	