



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 03123 / 60013879

Délivrée à:
Delivered to:

A.E.E.S.

62, avenue du Progrès B.P. 92 - 69685 CHASSIEU Cédex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

(2063BA)

Produit:
Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité alimenté par source centralisée

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

AEES

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

FLUOBAT TeV 960 NF - code 6000270
FLUOBAT TeV 960 NF Noir - code 6000729

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe I - IP40 - IK05 - Fil incandescent : 960°C
(voir au verso)

Informations complémentaires:
Additional informations:

Voir au verso

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2002, NF EN 60598-2-22:2000, UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapport d'essai LCIE 60013879-507132

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancel and replaces (if necessary):

/

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 09 Décembre 2003

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil

Isabelle HELLER
Responsable de la Certification
Certification manager



LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92206 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

dfce-nf-1.3

L-01

Références	Tension	Puissance assignée	Lampe de secours	Flux lumineux (lm)	
				P	NP
FLUOBAT TeV 960 NF Noir - code 6000729	48V DC 220V DC 230V AC	40 W	1 lampe à incandescence 40 W	45	-
	230V AC	9VA	1 lampe fluocompacte 5 W	80	-
FLUOBAT TeV 960 NF - code 6000270	48V DC 230V AC	25 W	1 lampe à incandescence 25 W	45	-
	110V DC 220V DC	40 W	1 lampe à incandescence 40 W	45	-
	230V AC	9 VA	1 lampe fluocompacte 5 W	80	-
		24 VA	1 lampe fluocompacte 14 W	300	300

