



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 02177 /
60001554A

Délivrée à:
Delivered to:

Site de fabrication :
Factory :

Produit:
Product:

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Informations complémentaires:
Additional informations:

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

A.E.E.S.
62, avenue du Progrès B.P. 92 - 69685 CHASSIEU Cédex - FRANCE
(2059BA)

Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée

AEES

FLUOBAT TF 18-220/230 NF

Classe I - IP 20 - flux lumineux : P : 1500 lm - NP : 1200 lm
Tension assignée : 220 V DC - 230 V AC
Puissance assignée : 22 W - 40 VA

Lampe de secours : 1 tube 18 W > 1350 lm
(Extension de la licence n° 02097 du 29/05/2002)

NF EN 60598-1:2001, NF EN 60598-2-22:2000, UTE C 71-802:2001

Rapports d'essais LCIE 60001554-1 - 39353020

/


Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 06 Décembre 2002

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE


Isabelle HELLER
Responsable de la certification
Certification manager

