



LCIE

Accréditation
N° 5-0014



LICENCE



LCIE N° 02179 /
60001554C

Délivrée à:
Delivered to:

A.E.E.S.
62, avenue du Progrès B.P. 92 - 69685 CHASSIEU Cédex - FRANCE
(2059BA)

Site de fabrication :
Factory :

Produit:
Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité à fluorescence P et NP alimenté par source centralisée

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

AEES

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

FLUOBAT TF 58-220/230 NF

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe I - IP 20 - flux lumineux : P : 4400 lm - NP : 3200 lm
Tension assignée : 220 V DC - 230 V AC
Puissance assignée : 57 W - 95 VA

Informations complémentaires:
Additional informations:

Lampe de secours : 1 tube 58 W > 5200 lm
(Extension de la licence n° 02097 du 29/05/2002)

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2001, NF EN 60598-2-22:2000, UTE C 71-802:2001

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essais 60001554-3 - 39353020

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancel and replaces (if necessary):

/


Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 04 Février 2003

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : Néant
Limit expired date : Nil


Isabelle HELLER
Responsable de la certification
Certification manager



dicr-nf-1.3